# AGROLAB Austria GmbH

Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen, Austria
Tel.: +43 (0)7247/21000-0, Fax: +43 (0)7247/21000-50
eMail: office@agrolab.at www.agrolab.at


AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

***AGROLAB Austria*** Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen

WASSERGENOSSENSCHAFT STAMBACH-BERG
EDT 11
4822 BAD GOISERN

| | |
|---|---|
| Datum | 16.09.2026 |
| Kundennr. | 1002245 |

# PRÜFBERICHT

| | |
|---|---|
| Auftrag | **771474** Herbstuntersuchung |
| Analysennr. | **389528** Trinkwasser |
| Projekt | **76 Trinkwasseruntersuchung für Mitglieder OÖ WASSER** |
| Probeneingang | **07.09.2026** |
| Probenahme | **07.09.2026** |
| Probenehmer | **Agrolab Austria Jakob Huber** |
| Kunden-Probenbezeichnung | **Edt 11** |
| Probenahmestelle-Bezeichnung | **AI Waschtrog Keller** |
| Witterung vor der Probenahme | **Trocken** |
| Witterung während d.Probenahme | **Trocken** |
| Bezeichnung Anlage | **WV der WG Stambach-Berg** |
| Offizielle Entnahmestellennr. | **04** |
| Bezeichnung Entnahmestelle | **Netzprobe in Ortschaft Edt** |
| Angew. Wasseraufbereitungen | **UV-Desinfektion** |
| Misch-oder Wechselwasser | **JA** |
| Rückschluß Qual.beim Verbrauch | **JA** |
| Rückschluß auf Grundwasser | **NEIN** |

## Chemisch-technische und/oder hygienische Wasseranalyse

| | Einheit | Ergebnis | Best.-Gr. | TWV 304/2001 Parameter werte | TWV 304/2001 Indikator-werte | Methode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Allgemeine Angaben zur Probenahme** | | | | | | |
| Lufttemperatur (vor Ort) | °C | **15** | | | | - |
| **Sensorische Untersuchungen** | | | | | | |
| Geruch (vor Ort) | | **geruchlos** | | | 2) | ÖNORM M 6620 : 2012-12 |
| Geschmack organoleptisch (vor Ort) | | **geschmacklos** | | | 2) | ÖNORM M 6620 : 2012-12 |
| Färbung (vor Ort) | | **farblos, klar, ohne Bodensatz** | | | 2) | ÖNORM M 6620 : 2012-12 |
| **Mikrobiologische Parameter** | | | | | | |
| Koloniezahl bei 22°C | KBE/ml | **5** | 0 | | 100 | EN ISO 6222 : 1999-05 |
| Koloniezahl bei 37°C | KBE/ml | **2** | 0 | | 20 | EN ISO 6222 : 1999-05 |
| Coliforme Bakterien | KBE/100ml | **0** | 0 | | 0 | EN ISO 9308-1 : 2017-01 |
| E. coli | KBE/100ml | **0** | 0 | 0 | | EN ISO 9308-1 : 2017-01 |
| Intestinale Enterokokken | KBE/100ml | **0** | 0 | 0 | | EN ISO 7899-2 : 2000-04 |
| Pseudomonas aeruginosa | KBE/100ml | **0** | 0 | | 0 | EN ISO 16266 : 2008-02 |
| Clostridium perfringens | KBE/100ml | **0** | 0 | | 0 | EN ISO 14189 : 2016-08 |
| **Physikalische Parameter** | | | | | | |
| Wassertemperatur (vor Ort) | °C | **17,4** | 0 | | 25 39) | DIN 38404-4 : 1976-12 |
| Leitfähigkeit bei 20 °C (vor Ort) | µS/cm | **237** | 5 | | 2500 | EN 27888 : 1993-09 |

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemäß EN ISO/IEC 17025:2017 akkreditiert. Ausschließlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.



Landgericht Wels
FN: 207 355 i
Ust./VAT-ID-Nr.:
AT U 519 84 303

Geschäftsführer
Dr. Paul Wimmer
Manfred Gattringer
Dr. Stephanie Nagorny

Akkreditierung Austria 0105 ISO/IEC 17025 T

# AGROLAB Austria GmbH

Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen, Austria
Tel.: +43 (0)7247/21000-0, Fax: +43 (0)7247/21000-50
eMail: office@agrolab.at www.agrolab.at


AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Datum 16.09.2026
Kundennr. 1002245

## PRÜFBERICHT

Auftrag **771474** Herbstuntersuchung
Analysennr. **389528** Trinkwasser

| | Einheit | Ergebnis | Best.-Gr. | TWV 304/2001 Parameterwerte | TWV 304/2001 Indikatorwerte | Methode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pH-Wert (vor Ort) | | **7,9** | 0 | | 6,5 - 9,5 [8] | EN ISO 10523 : 2012-02 |
| Trübung (Labor) | NTU | **<0,25** | 0,25 | | 1 [2] [17] | EN ISO 7027-1 : 2016-06 |
| SAK 436 nm (Färbung, quant.) | m-1 | **<0,5** | 0,5 | | 0,5 [10] | EN ISO 7887 : 2011-12 |
| Spektraler Schwächungskoeff. (SSK 254 nm) d=100mm | % | **16,8** | 1 | | | DIN 38404-3 : 2005-07 |
| SSK 254 nm | m-1 | **7,76** | 0,1 | | | DIN 38404-3 : 2005-07 |

### Gelöste Gase

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sauerstoff (O2) gel. (vor Ort) | mg/l | **10,0** | 0,1 | | | DIN ISO 17289 : 2014-12 |

### Aufbereitungsparameter

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bromat (BrO3) [u] | mg/l | **<0,003** | 0,003 | 0,01 | | DIN EN ISO 15061 : 2001-12(BB) |

### Chemische Standarduntersuchung

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ammonium (NH4) | mg/l | **0,055** | 0,01 | | 0,5 [8] | EN ISO 11732 : 2005-02 |
| Chlorid (Cl) | mg/l | **1** | 0,7 | | 200 [9] | EN ISO 15682 : 2001-08 |
| Nitrat (NO3) | mg/l | **2,79** | 1 | 50 | | EN ISO 13395 : 1996-07 |
| Nitrat/50 + Nitrit/3 | mg/l | **0,059** | 0,025 | 1 | | - |
| Nitrit (NO2) | mg/l | **<0,01** | 0,01 | 0,1 [1] | | EN ISO 13395 : 1996-07 |
| Sulfat (SO4) | mg/l | **7,1** | 1 | | 250 [9] [16] | DIN ISO 22743 : 2015-08 |
| Calcium (Ca) | mg/l | **45,8** | 1 | | 400 [19] | EN ISO 17294-2 : 2016-08 |
| Eisen (Fe) | mg/l | **0,014** | 0,01 | | 0,2 [34] [19] | EN ISO 17294-2 : 2016-08 |
| Kalium (K) | mg/l | **<0,5** | 0,5 | | 50 [19] | EN ISO 17294-2 : 2016-08 |
| Magnesium (Mg) | mg/l | **2,97** | 1 | | 150 [19] | EN ISO 17294-2 : 2016-08 |
| Mangan (Mn) | mg/l | **<0,005** | 0,005 | | 0,05 [35] [19] | EN ISO 17294-2 : 2016-08 |
| Natrium (Na) | mg/l | **2,65** | 0,5 | | 200 | EN ISO 17294-2 : 2016-08 |
| Säurekapazität bis pH 4,3 | mmol/l | **2,62** | 0,05 | | | EN ISO 9963-1 : 1995-12 |
| Hydrogencarbonat | mg/l | **157** | 2 | | | EN ISO 9963-1 : 1995-12 |
| Carbonathärte | °dH | **7,20** | 0,2 | | | EN ISO 9963-1 : 1995-12 |
| Gesamthärte | °dH | **7,08** | 0,5 | | >8,4 [22] [19] | DIN 38409-6 (H 6) : 1986-01 |
| Gesamthärte (Summe Erdalkalien) | mmol/l | **1,26** | | | | DIN 38409-6 (H 6) : 1986-01 |

### Summenparameter

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOC | mg/l | **2,5** | 0,4 | | [14] | ÖNORM EN 1484 : 2019-04 |
| Oxidierbarkeit | mg O2/l | **1,51** | 0,25 | | 5 [15] | EN ISO 8467 : 1995-03 (mod.) |
| Kohlenwasserstoff-Index (C10-C40) | mg/l | **<0,01** | 0,01 | | 0,1 [19] | EN ISO 9377-2 : 2000-10 |

### Anorganische Spurenbestandteile

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyanide leicht freisetzbar | mg/l | **<0,0020** | 0,002 | 0,05 | | EN ISO 14403-2 : 2012-07 |
| Fluorid (F) | mg/l | **0,06** | 0,05 | 1,5 | | EN ISO 10304-1 : 2009-03 |
| Orthophosphat (o-PO4) | mg/l | **0,029** | 0,015 | | 0,3 [19] [23] | EN ISO 15681-2: 2018-12 |
| Bor (B) | mg/l | **<0,020** | 0,02 | 1 | | EN ISO 17294-2 : 2016-08 |

### Metalle und Halbmetalle

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminium (Al) | mg/l | **0,03** | 0,01 | | 0,2 | EN ISO 17294-2 : 2016-08 |
| Antimon (Sb) | mg/l | **<0,0010** | 0,001 | 0,005 | | EN ISO 17294-2 : 2016-08 |
| Arsen (As) | mg/l | **<0,0010** | 0,001 | 0,01 | | EN ISO 17294-2 : 2016-08 |
| Barium (Ba) | mg/l | **0,024** | 0,01 | | 1 [19] | EN ISO 17294-2 : 2016-08 |
| Blei (Pb) | mg/l | **<0,0010** | 0,001 | 0,01 [4] | | EN ISO 17294-2 : 2016-08 |
| Cadmium (Cd) | mg/l | **<0,00010** | 0,0001 | 0,005 | | EN ISO 17294-2 : 2016-08 |
| Chrom (Cr) | mg/l | **<0,001** | 0,001 | 0,05 | | EN ISO 17294-2 : 2016-08 |
| Kupfer (Cu) | mg/l | **0,0032** | 0,001 | 2 [4] | | EN ISO 17294-2 : 2016-08 |


Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemäß EN ISO/IEC 17025:2017 akkreditiert. Ausschließlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol "*)" gekennzeichnet.





Landgericht Wels
FN: 207 355 i
Ust./VAT-ID-Nr.:
AT U 519 84 303

Geschäftsführer
Dr. Paul Wimmer
Manfred Gattringer
Dr. Stephanie Nagorny

Akkreditierung Austria 0105 ISO/IEC 17025 T

DOC-10-5971688-DE-P2

# AGROLAB Austria GmbH

Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen, Austria
Tel.: +43 (0)7247/21000-0, Fax: +43 (0)7247/21000-50
eMail: office@agrolab.at www.agrolab.at


AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Datum 16.09.2026
Kundennr. 1002245

## PRÜFBERICHT

Auftrag **771474** Herbstuntersuchung
Analysennr. **389528** Trinkwasser

| | Einheit | Ergebnis | Best.-Gr. | TWV 304/2001 Parameter werte | TWV 304/2001 Indikator-werte | Methode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nickel (Ni) | mg/l | **<0,0010** | 0,001 | 0,02 4) | | EN ISO 17294-2 : 2016-08 |
| Quecksilber (Hg) | mg/l | **0,000010** | 0,00001 | 0,001 | | EN ISO 12846 : 2012-04 |
| Selen (Se) | mg/l | **<0,0010** | 0,001 | 0,02 | | EN ISO 17294-2 : 2016-08 |
| Uran (U-238) | µg/l | **0,23** | 0,1 | 15 42) | | EN ISO 17294-2 : 2016-08 |
| Zink (Zn) | mg/l | **0,018** | 0,001 | | 0,1 19) 20) | EN ISO 17294-2 : 2016-08 |

### Leichtflüchtige halogenierte aliphatische Kohlenwasserstoffe (LHKW)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vinylchlorid | mg/l | **<0,000050 (NWG)** | 0,00015 | 0,0005 24) | | DIN 38407-43 : 2014-10 |
| 1,1-Dichlorethen | mg/l | **<0,000030 (NWG)** | 0,0001 | 0,0003 | | DIN 38407-43 : 2014-10 |
| 1,2-Dichlorethan | mg/l | **<0,00020 (NWG)** | 0,0005 | 0,003 | | DIN 38407-43 : 2014-10 |
| Tetrachlormethan | mg/l | **<0,00003 (NWG)** | 0,0001 | 0,003 | | DIN 38407-43 : 2014-10 |
| *Trichlorethen* | mg/l | **<0,00030 (NWG)** | 0,001 | 0,01 | | DIN 38407-43 : 2014-10 |
| *Tetrachlorethen* | mg/l | **<0,00030 (NWG)** | 0,001 | 0,01 | | DIN 38407-43 : 2014-10 |
| *Trichlormethan* | mg/l | **<0,000030 (NWG)** | 0,0001 | | | DIN 38407-43 : 2014-10 |
| *Bromdichlormethan* | mg/l | **<0,000030 (NWG)** | 0,0001 | | | DIN 38407-43 : 2014-10 |
| *Dibromchlormethan* | mg/l | **<0,000030 (NWG)** | 0,0001 | | | DIN 38407-43 : 2014-10 |
| **Summe THM (Einzelstoffe)** | mg/l | **<0,000030 (NWG)** | 0,0001 | 0,03 | | DIN 38407-43 : 2014-10 |
| *Tribrommethan* | mg/l | **<0,000030 (NWG)** | 0,0001 | | | DIN 38407-43 : 2014-10 |
| **Tetrachlorethen und Trichlorethen** | mg/l | **<0,0010** | 0,001 | 0,01 | | DIN 38407-43 : 2014-10 |

### Aromatische Lösemittel

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzol | mg/l | **<0,00010 (NWG)** | 0,0003 | 0,001 | | DIN 38407-43 : 2014-10 |

### Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Benzo(b)fluoranthen* | mg/l | **<0,0000020 (NWG)** | 0,000005 | | | EN ISO 17993 : 2003-11 |
| *Benzo(k)fluoranthen* | mg/l | **<0,0000020 (NWG)** | 0,000005 | | | EN ISO 17993 : 2003-11 |
| *Benzo(a)pyren* | mg/l | **<0,0000020 (NWG)** | 0,000005 | 0,00001 | | EN ISO 17993 : 2003-11 |
| *Benzo(ghi)perylen* | mg/l | **<0,0000020 (NWG)** | 0,000005 | | | EN ISO 17993 : 2003-11 |
| *Indeno(123-cd)pyren* | mg/l | **<0,0000020 (NWG)** | 0,000005 | | | EN ISO 17993 : 2003-11 |
| **PAK -Summe (TVO 1990)** | mg/l | **<0,000050** | 0,00005 | 0,0001 | | EN ISO 17993 : 2003-11 |

### Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Perfluorbutansäure (PFBA)* | µg/l | **<0,0010** | 0,001 | | | DIN 38407-42 : 2011-03 |
| *Perfluorpentansäure (PFPeA)* | µg/l | **<0,0010** | 0,001 | | | DIN 38407-42 : 2011-03 |
| *Perfluorhexansäure (PFHxA)* | µg/l | **<0,0010** | 0,001 | | | DIN 38407-42 : 2011-03 |
| *Perfluorheptansäure (PFHpA)* | µg/l | **<0,0010** | 0,001 | | | DIN 38407-42 : 2011-03 |
| *Perfluoroctansäure (PFOA)* | µg/l | **<0,0010** | 0,001 | | | DIN 38407-42 : 2011-03 |
| *Perfluornonansäure (PFNA)* | µg/l | **<0,0010** | 0,001 | | | DIN 38407-42 : 2011-03 |
| *Perfluordecansäure (PFDA)* | µg/l | **<0,0010** | 0,001 | | | DIN 38407-42 : 2011-03 |
| *Perfluorundecansäure (PFUnDA)* | µg/l | **<0,0010** | 0,001 | | | DIN 38407-42 : 2011-03 |
| *Perfluordodecansäure (PFDoDA)* | µg/l | **<0,0010** | 0,001 | | | DIN 38407-42 : 2011-03 |
| *Perfluortridecansäure (PFTrDA)* | µg/l | **<0,0010** | 0,001 | | | DIN 38407-42 : 2011-03 |
| *Perfluorbutansulfonsäure (PFBS)* | µg/l | **<0,0010** | 0,001 | | | DIN 38407-42 : 2011-03 |
| *Perfluorpentansulfonsäure (PFPeS)* | µg/l | **<0,0010** | 0,001 | | | DIN 38407-42 : 2011-03 |
| *Perfluorhexansulfonsäure (PFHxS)* | µg/l | **<0,0010** | 0,001 | | | DIN 38407-42 : 2011-03 |
| *Perfluorheptansulfonsäure (PFHpS)* | µg/l | **<0,0010** | 0,001 | | | DIN 38407-42 : 2011-03 |
| *Perfluoroctansulfonsäure (PFOS)* | µg/l | **<0,0010** | 0,001 | | | DIN 38407-42 : 2011-03 |
| *Perfluornonansulfonsäure (PFNS)* | µg/l | **<0,0010** | 0,001 | | | DIN 38407-42 : 2011-03 |
| *Perfluordecansulfonsäure (PFDS)* | µg/l | **<0,0010** | 0,001 | | | DIN 38407-42 : 2011-03 |

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemäß EN ISO/IEC 17025:2017 akkreditiert. Ausschließlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.



Landgericht Wels
FN: 207 355 i
Ust./VAT-ID-Nr.:
AT U 519 84 303

Geschäftsführer
Dr. Paul Wimmer
Manfred Gattringer
Dr. Stephanie Nagorny

Akkreditierung Austria 0105 ISO/IEC 17025 T

# AGROLAB Austria GmbH

Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen, Austria
Tel.: +43 (0)7247/21000-0, Fax: +43 (0)7247/21000-50
eMail: office@agrolab.at www.agrolab.at


AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Datum 16.09.2026
Kundennr. 1002245

## PRÜFBERICHT

Auftrag **771474** Herbstuntersuchung
Analysennr. **389528** Trinkwasser

| | Einheit | Ergebnis | Best.-Gr. | TWV 304/2001 Parameter werte | TWV 304/2001 Indikator-werte | Methode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Perfluorundecansulfonsäure (PFUnS)* | µg/l | **<0,0010** | 0,001 | | | DIN 38407-42 : 2011-03 |
| *Perfluordodecansulfonsäure (PFDoS)* | µg/l | **<0,0010** | 0,001 | | | DIN 38407-42 : 2011-03 |
| *Perfluortridecansulfonsäure (PFTrDS)* | µg/l | **<0,0010** | 0,001 | | | DIN 38407-42 : 2011-03 |
| **Summe der PFAS (EU 2020/2184)** | µg/l | **<0,0010** | 0,001 | 0,1 | | Berechnung aus Messwerten der Einzelparameter |

### Pflanzenbehandlungs- und Schädlingsbekämpfungsmittel

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Alachlor* | u) | µg/l | **<0,025 (NWG)** | 0,05 | 0,1 | | DIN 38407-36 : 2014-09(BB) |
| *Aldrin* | u) | µg/l | **<0,0070** | 0,007 | 0,03 | | DIN 38407-37 : 2013-11(BB) |
| *Atrazin* | u) | µg/l | **<0,025 (NWG)** | 0,05 | 0,1 | | DIN 38407-36 : 2014-09(BB) |
| *Azoxystrobin* | u) | µg/l | **<0,015 (NWG)** | 0,03 | 0,1 | | DIN 38407-36 : 2014-09(BB) |
| *Bentazon* | u) | µg/l | **<0,015 (NWG)** | 0,03 | 0,1 | | DIN 38407-36 : 2014-09(BB) |
| *Bromacil* | u) | µg/l | **<0,015 (NWG)** | 0,03 | 0,1 | | DIN 38407-36 : 2014-09(BB) |
| *Chloridazon* | u) | µg/l | **<0,010 (NWG)** | 0,03 | 0,1 | | DIN 38407-36 : 2014-09(BB) |
| *cis-Heptachlorepoxid* | u) | µg/l | **<0,00700** | 0,007 | 0,03 | | DIN 38407-37 : 2013-11(BB) |
| *Clopyralid* | u) | µg/l | **<0,025 (NWG)** | 0,05 | 0,1 | | DIN 38407-36 : 2014-09(BB) |
| *Clothianidin* | u) | µg/l | **<0,010 (NWG)** | 0,03 | 0,1 | | DIN 38407-36 : 2014-09(BB) |
| *Dicamba* | u) | µg/l | **<0,025 (NWG)** | 0,05 | 0,1 | | DIN 38407-36 : 2014-09(BB) |
| *Dichlorprop (2,4-DP)* | u) | µg/l | **<0,010 (NWG)** | 0,03 | 0,1 | | DIN 38407-36 : 2014-09(BB) |
| *Dieldrin* | u) | µg/l | **<0,00700** | 0,007 | 0,03 | | DIN 38407-37 : 2013-11(BB) |
| *Dimethachlor* | u) | µg/l | **<0,025 (NWG)** | 0,05 | 0,1 | | DIN 38407-36 : 2014-09(BB) |
| *Dimethenamid* | u) | µg/l | **<0,015 (NWG)** | 0,03 | 0,1 | | DIN 38407-36 : 2014-09(BB) |
| *Diuron* | u) | µg/l | **<0,015 (NWG)** | 0,03 | 0,1 | | DIN 38407-36 : 2014-09(BB) |
| *Ethofumesat* | u) | µg/l | **<0,025 (NWG)** | 0,05 | 0,1 | | DIN 38407-36 : 2014-09(BB) |
| *Flufenacet* | u) | µg/l | **<0,025 (NWG)** | 0,05 | 0,1 | | DIN 38407-36 : 2014-09(BB) |
| *Glufosinat* | u) | µg/l | **<0,030** | 0,03 | 0,1 | | DIN ISO 16308 : 2017-09(BB) |
| *Glyphosat* | u) | µg/l | **<0,010 (NWG)** | 0,03 | 0,1 | | DIN ISO 16308 : 2017-09(BB) |
| *Heptachlor* | u) | µg/l | **<0,0070** | 0,007 | 0,03 | | DIN 38407-37 : 2013-11(BB) |
| *Hexazinon* | u) | µg/l | **<0,0250 (NWG)** | 0,05 | 0,1 | | DIN 38407-36 : 2014-09(BB) |
| *Imidacloprid* | u) | µg/l | **<0,025 (NWG)** | 0,05 | 0,1 | | DIN 38407-36 : 2014-09(BB) |
| *Iodosulfuron-methyl* | u) | µg/l | **<0,030** | 0,03 | 0,1 | | DIN 38407-36 : 2014-09(BB) |
| *Isoproturon* | u) | µg/l | **<0,015 (NWG)** | 0,03 | 0,1 | | DIN 38407-36 : 2014-09(BB) |
| *MCPA* | u) | µg/l | **<0,025 (NWG)** | 0,05 | 0,1 | | DIN 38407-36 : 2014-09(BB) |
| *MCPB* | u) | µg/l | **<0,025 (NWG)** | 0,05 | 0,1 | | DIN 38407-36 : 2014-09(BB) |
| *Mecoprop (MCPP)* | u) | µg/l | **<0,010 (NWG)** | 0,03 | 0,1 | | DIN 38407-36 : 2014-09(BB) |
| *Mesosulfuron-methyl* | u) | µg/l | **<0,025 (NWG)** | 0,05 | 0,1 | | DIN 38407-36 : 2014-09(BB) |
| *Metalaxyl* | u) | µg/l | **<0,015 (NWG)** | 0,03 | 0,1 | | DIN 38407-36 : 2014-09(BB) |
| *Metamitron* | u) | µg/l | **<0,025 (NWG)** | 0,05 | 0,1 | | DIN 38407-36 : 2014-09(BB) |
| *Metazachlor* | u) | µg/l | **<0,015 (NWG)** | 0,03 | 0,1 | | DIN 38407-36 : 2014-09(BB) |
| *Metolachlor (R/S)* | u) | µg/l | **<0,015 (NWG)** | 0,03 | 0,1 | | DIN 38407-36 : 2014-09(BB) |
| *Metribuzin* | u) | µg/l | **<0,025 (NWG)** | 0,05 | 0,1 | | DIN 38407-36 : 2014-09(BB) |
| *Metsulfuron-Methyl* | u) | µg/l | **<0,025 (NWG)** | 0,05 | 0,1 | | DIN 38407-36 : 2014-09(BB) |
| *Nicosulfuron* | u) | µg/l | **<0,015 (NWG)** | 0,03 | 0,1 | | DIN 38407-36 : 2014-09(BB) |
| *Pethoxamid* | u) | µg/l | **<0,025 (NWG)** | 0,05 | 0,1 | | DIN 38407-36 : 2014-09(BB) |
| *Propazin* | u) | µg/l | **<0,025 (NWG)** | 0,05 | 0,1 | | DIN 38407-36 : 2014-09(BB) |
| *Propiconazol* | u) | µg/l | **<0,025 (NWG)** | 0,05 | 0,1 | | DIN 38407-36 : 2014-09(BB) |
| *Simazin* | u) | µg/l | **<0,015 (NWG)** | 0,03 | 0,1 | | DIN 38407-36 : 2014-09(BB) |
| *Terbuthylazin* | u) | µg/l | **<0,015 (NWG)** | 0,03 | 0,1 | | DIN 38407-36 : 2014-09(BB) |
| *Thiacloprid* | u) | µg/l | **<0,015 (NWG)** | 0,03 | 0,1 | | DIN 38407-36 : 2014-09(BB) |
| *Thiamethoxam* | u) | µg/l | **<0,025 (NWG)** | 0,05 | 0,1 | | DIN 38407-36 : 2014-09(BB) |
| *Thifensulfuron-methyl* | u) | µg/l | **<0,020 (NWG)** | 0,05 | 0,1 | | DIN 38407-36 : 2014-09(BB) |

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemäß EN ISO/IEC 17025:2017 akkreditiert. Ausschließlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol "*)" gekennzeichnet.

# AGROLAB Austria GmbH

Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen, Austria
Tel.: +43 (0)7247/21000-0, Fax: +43 (0)7247/21000-50
eMail: office@agrolab.at www.agrolab.at


AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Datum 16.09.2026
Kundennr. 1002245

## PRÜFBERICHT

Auftrag **771474** Herbstuntersuchung
Analysennr. **389528** Trinkwasser

| | | Einheit | Ergebnis | Best.-Gr. | TWV 304/2001 Parameter werte | TWV 304/2001 Indikator-werte | Methode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Tolylfluanid* | u) | µg/l | **<0,0250 (NWG)** | 0,05 | 0,1 | | DIN 38407-37 : 2013-11(BB) |
| *trans-Heptachlorepoxid* | u) | µg/l | **<0,00700** | 0,007 | 0,03 | | DIN 38407-37 : 2013-11(BB) |
| *Tribenuron-methyl* | u) | µg/l | **<0,0250 (NWG)** | 0,05 | 0,1 | | DIN 38407-36 : 2014-09(BB) |
| *Triclopyr* | u) | µg/l | **<0,025 (NWG)** | 0,05 | 0,1 | | DIN 38407-36 : 2014-09(BB) |
| *Triflusulfuron-methyl* | u) | µg/l | **<0,0250 (NWG)** | 0,05 | 0,1 | | DIN 38407-36 : 2014-09(BB) |
| *Tritosulfuron* | u) | µg/l | **<0,0250 (NWG)** | 0,05 | 0,1 | | DIN 38407-36 : 2014-09(BB) |
| *2,4-Dichlorphenoxyessigsäure (2,4-D)* | u) | µg/l | **<0,025 (NWG)** | 0,05 | 0,1 | | DIN 38407-36 : 2014-09(BB) |
| **Summe cis/trans-Heptachlorepoxid** | *) | µg/l | **<0,020** | 0,02 | 0,03 | | Berechnung |
| **Pestizide insgesamt (TWV)** | *) | µg/l | **<0,050** | 0,05 | 0,5 | | Berechnung |

### Relevante Metaboliten, Abbau- und Reaktionsprodukte der PSM

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Atrazin-desethyl-desisopropyl* | u) | µg/l | **<0,025 (NWG)** | 0,05 | 0,1 | | DIN 38407-36 : 2014-09(BB) |
| *Desethylatrazin* | u) | µg/l | **<0,015 (NWG)** | 0,03 | 0,1 | | DIN 38407-36 : 2014-09(BB) |
| *Desethylterbuthylazin* | u) | µg/l | **<0,025 (NWG)** | 0,05 | 0,1 | | DIN 38407-36 : 2014-09(BB) |
| *Desethylterbuthylazin-2-hydroxy* | u) | µg/l | **<0,025 (NWG)** | 0,05 | 0,1 | | DIN 38407-36 : 2014-09(BB) |
| *Desisopropylatrazin* | u) | µg/l | **<0,025 (NWG)** | 0,03 | 0,1 | | DIN 38407-36 : 2014-09(BB) |
| *Dimethachlorcarbonsulfonsäure* | u) | µg/l | **<0,010 (NWG)** | 0,03 | 0,1 | | DIN 38407-36 : 2014-09(BB) |
| *Dimethachlor-desmethoxethyl-Sulfons. (CGA 369873)* | u) | µg/l | **<0,010 (NWG)** | 0,025 | 0,1 | | DIN 38407-36 : 2014-09(BB) |
| *Dimethachlor-Säure (CGA 50266)* | u) | µg/l | **<0,010 (NWG)** | 0,025 | 0,1 | | DIN 38407-36 : 2014-09(BB) |
| *Dimethachlor-Sulfonsäure (CGA 354742)* | u) | µg/l | **<0,010 (NWG)** | 0,025 | 0,1 | | DIN 38407-36 : 2014-09(BB) |
| *Isoproturon-desmethyl* | u) | µg/l | **<0,025** | 0,025 | 0,1 | | DIN 38407-36 : 2014-09(BB) |
| *Propazin-2-Hydroxy* | u) | µg/l | **<0,030** | 0,03 | 0,1 | | DIN 38407-36 : 2014-09(BB) |
| *Terbuthylazin-2-hydroxy* | u) | µg/l | **<0,025 (NWG)** | 0,05 | 0,1 | | DIN 38407-36 : 2014-09(BB) |
| *2-Amino-4-Methoxy-6-Methyl-1,3,5-Triazin* | u) | µg/l | **<0,025** | 0,025 | 0,1 | | DIN 38407-36 : 2014-09(BB) |
| *3,5,6-Trichlor-2-Pyridinol (TCP)* | u) | µg/l | **<0,0250** | 0,025 | 0,1 | | DIN 38407-36 : 2014-09(BB) |

### Unerwünschte Stoffe [Nicht relevante Metaboliten (nrM)]

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlorthalonil-Amidsulfonsäure (R417888, M 12) | u) | µg/l | **<0,010 (NWG)** | 0,025 | | 3 36) | DIN 38407-36 : 2014-09(BB) |

### Organische Einzelstoffe

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bisphenol A | u) | µg/l | **<0,050 (NWG)** | 0,1 | | | DIN EN 12673 : 1999-05(BB) |

### Sonstige Untersuchungsparameter

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acrylamid | u) | mg/l | **<0,00001** | 0,00001 | 0,0001 | | DIN 38413-6 : 2007-02(PW) |
| Epichlorhydrin | u) | µg/l | **<0,030** | 0,03 | 0,1 | | DIN EN 14207:2003-09(PW) |

*1) In Regionen, in denen geologisch bedingt Ammonium im Grundwasser vorkommt, kann von der zuständigen Behörde ein Parameterwert für Nitrit von bis zu 0,50mg/l akzeptiert werden, vorausgesetzt die Bedingung [Nitrat]/50+[Nitrit]/3 <= 1 ist eingehalten. Abnehmer sind in diesem Fall darüber zu informieren, dass dieses Wasser nicht für die Zubereitung von Nahrung für Säuglinge verwendet wird.*
*4) Der Parameterwert gilt für eine Probe, die die durchschnittliche wöchentliche Wasseraufnahme durch Verbraucher repräsentiert.*
*24) bezogen auf die Restmonomerkonzentration im Wasser, berechnet aus den Spezifikationen der maximalen Freisetzung aus dem entsprechenden Polymer in Berührung mit Wasser.*
*42) In Regionen, in denen die geologischen Bedingungen zu hohen Konzentrationen von Uran im Grundwasser führen, kann ein Parameterwert von bis zu 30µg/l von der zuständigen Behörde akzeptiert werden. Abnehmer sind in diesem Fall darüber zu informieren, dass dieses Wasser nicht für die Zubereitung von Nahrung für Säuglinge verwendet wird.*
*10) Die Messung ist nur erforderlich, wenn grobsinnlich eine Färbung erkennbar ist.*
*14) ohne abnormale Veränderung*
*15) Der Parameter braucht nicht bestimmt zu werden, wenn der Parameter TOC bestimmt wurde.*
*16) Überschreitungen bis zu 750 mg/l bleiben außer Betracht, sofern der dem Calzium nicht äquivalente Gehalt des Sulfates 250 mg/l nicht übersteigt.*
*17) Bei der Aufbereitung von Oberflächenwasser gilt ein Indikatorparameterwert von 1,0 NTU im Wasser am Ausgang der Wasseraufbereitungsanlage. Im Lebensmittelbuch CODEX (KapitelB1) ist für den Betrieb von Desinfektionsverfahren ein Indikatorwert von 1,0 NTU festgelegt.*

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemäß EN ISO/IEC 17025:2017 akkreditiert. Ausschließlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.



Landgericht Wels
FN: 207 355 i
Ust./VAT-ID-Nr.:
AT U 519 84 303

Geschäftsführer
Dr. Paul Wimmer
Manfred Gattringer
Dr. Stephanie Nagorny

Akkreditierung Austria A 0105 ISO/IEC 17025 T

# AGROLAB Austria GmbH

Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen, Austria
Tel.: +43 (0)7247/21000-0, Fax: +43 (0)7247/21000-50
eMail: office@agrolab.at www.agrolab.at


AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

| | |
|---|---|
| Datum | 16.09.2026 |
| Kundennr. | 1002245 |

**PRÜFBERICHT**

| | |
|---|---|
| Auftrag | **771474** Herbstuntersuchung |
| Analysennr. | **389528** Trinkwasser |

*18) Das Wasser sollte nicht korrosiv sein. Bei Wasser, das bestimmt ist in Flaschen in Verkehr gebracht zu werden, darf der pH-Wert am Punkt der Abfüllung bis zu 4,5 betragen. Ist dieses Wasser von Natur aus kohlensäurehältig oder ist es mit Kohlensäure versetzt, kann der Mindestwert niedriger sein.*
*19) Der Indikatorwert ist nicht in der Trinkwasserverordnung (BGBl 304/01) enthalten, sondern ist im Lebensmittelbuch CODEX (KapitelB1) festgelegt.*
*2) Für den Verbraucher annehmbar und ohne anormale Veränderung*
*20) Der Indikatorwert (Beurteilungstoleranz +- 0,01 mg/l) gilt beim Austritt aus dem Wasserwerk. Bei Wasser aus Installationen gilt ein Indikatorwert von 5 mg/l (Beurteilungstoleranz +- 0,5 mg/l).*
*22) Der Indikatorwert gilt, wenn das Wasser durch chemisch-technische Maßnahmen enthärtet oder entsalzt wurde.*
*23) Indikatorwert nach Zudosierung 6,7 mg/l ges. PO4*
*34) Bei Einzelwasserversorgungsanlagen (Abgabe < 10 m³/d) können bei einwandfreier Wasserbeschaffenheit bezüglich Sensorik und Anzahl KBE 22 und 37 bis zu 0,8 mg/l Fe toleriert werden.*
*35) Bei Einzelwasserversorgungsanlagen (Abgabe < 10 m³/d) können bei einwandfreier Wasserbeschaffenheit bezüglich Sensorik und Anzahl KBE 22 und 37 bis zu 0,2 mg/l Mn toleriert werden.*
*36) Der Wert stellt einen "Aktionswert" dar, bei dessen Überschreitung die Ursache zu prüfen und festzustellen ist, ob bzw. welche Maßnahmen zur Wiederherstellung einer einwandfreien Wasserqualität erforderlich sind. Bei Überschreitung hat der Betreiber der Anlage die zuständige Behörde zu informieren.*
*39) Dieser Richtwert gilt nicht für Warmwasser aus TWE Anlagen*
*8) Geogen bedingte Überschreitungen bis 5 mg/l bleiben außer Betracht. Ab einem Gehalt von 0,2 mg/l dürfen Chlorungsverfahren nicht angewendet werden.*
*9) Das Wasser sollte nicht korrosiv sein. Ab einem Gehalt von 100 mg/l kann es unter Umständen bei metallischen Werkstoffen zu Korrosionen kommen.*

*TrinkwV: Trinkwasserverordnung BGBl II 304/2001*
*Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.*
*Das Zeichen "<....(NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender Nachweisgrenze nicht nachzuweisen.*

*TWV 304/2001 Parameterwerte: Trinkwasserverordnung BGBl. II Nr. 304/2001 idgF*

Die Berechnung der Messunsicherheiten in der folgenden Tabelle basiert auf dem GUM (Guide to the expression of uncertainty in measurement, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP und OIML, 2008) und dem Nordtest Report (Handbook for calculation of measurement uncertainty in environmental laboratories (TR 537 (ed. 4) 2017). Es handelt sich also um einen sehr zuverlässigen Wert mit einem Vertrauensniveau von 95% (Konfidenzintervall). Abweichungen hiervon sind als Eintrag in der Spalte "Abweichende Bestimmungsmethode" gekennzeichnet.

| Messunsicherheit | Abweichende Bestimmungsmethode | Parameter |
|---|---|---|
| 10% | | Aluminium (Al),Kupfer (Cu) |
| 15% | | Ammonium (NH4),Fluorid (F) |
| 6% | | Barium (Ba) |
| 8% | | Calcium (Ca),Natrium (Na),Magnesium (Mg) |
| 7% | | Chlorid (Cl),Nitrat (NO3) |
| 11% | | Eisen (Fe),Zink (Zn) |
| 14% | | Orthophosphat (o-PO4) |
| 13% | | Oxidierbarkeit |
| 18% | | Quecksilber (Hg),TOC |
| 5% | | Säurekapazität bis pH 4,3,Sulfat (SO4),SSK 254 nm,Spektraler Schwächungskoeff. (SSK 254 nm) d=100mm |
| 12% | | Uran (U-238) |

**Die Probenahme erfolgte gemäß: ISO 5667-5 : 2006-04; EN ISO 19458 : 2006-08**

*u) externe Dienstleistung eines AGROLAB GROUP Labors*

**Untersuchung durch**

(BB) AGROLAB Wasseranalytik GmbH, Moosstrasse 6 a, 82279 Eching / Ammersee, für die zitierte Methode akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Akkreditierungsverfahren: D-PL-22802-01-00 DAkkS

Methoden

DIN EN ISO 15061 : 2001-12; DIN EN 12673 : 1999-05; DIN ISO 16308 : 2017-09; DIN 38407-36 : 2014-09; DIN 38407-37 : 2013-11

(PW) AGROLAB Potsdam GmbH, Schlaatzweg 1A, 14473 Potsdam, für die zitierte Methode akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Akkreditierungsverfahren: D-PL-21535-01-00 DAkkS

Methoden

DIN EN 14207:2003-09; DIN 38413-6 : 2007-02

## Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges - eingehalten.

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemäß EN ISO/IEC 17025:2017 akkreditiert. Ausschließlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.



Landgericht Wels
FN: 207 355 i
Ust./VAT-ID-Nr.:
AT U 519 84 303

Geschäftsführer
Dr. Paul Wimmer
Manfred Gattringer
Dr. Stephanie Nagorny

Akkreditierung Austria 0105 ISO/IEC 17025 T

DOC-10-5971688-DE-P6

# AGROLAB Austria GmbH

Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen, Austria
Tel.: +43 (0)7247/21000-0, Fax: +43 (0)7247/21000-50
eMail: office@agrolab.at www.agrolab.at


AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

| | |
|---|---|
| Datum | 16.09.2026 |
| Kundennr. | 1002245 |

**PRÜFBERICHT**

| | |
|---|---|
| Auftrag | **771474** Herbstuntersuchung |
| Analysennr. | **389528** Trinkwasser |

*Beginn der Prüfungen: 07.09.2026*
*Ende der Prüfungen: 16.09.2026*

*Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Gegenstände. In Fällen, wo das Prüflabor nicht für die Probenahme verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse für die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht für die vom Kunden bereitgestellten Informationen verantwortlich. Die ggf. im vorliegenden Prüfbericht dargestellten Kundeninformationen unterliegen nicht der Akkreditierung des Laboratoriums und können sich auf die Validität der Prüfergebnisse auswirken. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig.*
*Bei der Konformitätsbewertung wird als Entscheidungsregel der diskrete Ansatz angewendet (Messunsicherheiten werden nicht berücksichtigt), soweit durch entsprechende gesetzliche oder normative Grundlagen bzw. durch den Kunden nichts anderes festgelegt wurde.*

**AGROLAB Austria Herr Mag. Haginger, Tel. 07247/21000-0**
**Zeichnungsberechtigter Sachbearbeiter**

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemäß EN ISO/IEC 17025:2017 akkreditiert. Ausschließlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.




Landgericht Wels
FN: 207 355 i
Ust./VAT-ID-Nr.:
AT U 519 84 303

Geschäftsführer
Dr. Paul Wimmer
Manfred Gattringer
Dr. Stephanie Nagorny


Akkreditierung Austria 0105 ISO/IEC 17025 T

# AGROLAB Austria GmbH

Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen, Austria
Tel.: +43 (0)7247/21000-0, Fax: +43 (0)7247/21000-50
eMail: office@agrolab.at www.agrolab.at


AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

***AGROLAB Austria*** Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen

WASSERGENOSSENSCHAFT STAMBACH-BERG
EDT 11
4822 BAD GOISERN

| | |
|---|---|
| Datum | 16.09.2026 |
| Kundennr. | 1002245 |

# PRÜFBERICHT

| | |
|---|---|
| Auftrag | **771474** Herbstuntersuchung |
| Analysennr. | **389529** Trinkwasser |
| Projekt | **76 Trinkwasseruntersuchung für Mitglieder OÖ WASSER** |
| Probeneingang | **07.09.2026** |
| Probenahme | **07.09.2026** |
| Probenehmer | **Agrolab Austria Jakob Huber** |
| Kunden-Probenbezeichnung | **Lasern 59** |
| Probenahmestelle-Bezeichnung | **AI Heizraum Waschbecken** |
| Witterung vor der Probenahme | **Trocken** |
| Witterung während d.Probenahme | **Trocken** |
| Bezeichnung Anlage | **WV der WG Stambach-Berg** |
| Offizielle Entnahmestellennr. | **03** |
| Bezeichnung Entnahmestelle | **Netzprobe in Ortschaft Stambach** |
| Angew. Wasseraufbereitungen | **UV-Desinfektion** |
| Misch-oder Wechselwasser | **JA** |
| Rückschluß Qual.beim Verbrauch | **JA** |
| Rückschluß auf Grundwasser | **NEIN** |

## Chemisch-technische und/oder hygienische Wasseranalyse

| | Einheit | Ergebnis | Best.-Gr. | TWV 304/2001 Parameter werte | TWV 304/2001 Indikator-werte | Methode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Allgemeine Angaben zur Probenahme** | | | | | | |
| Lufttemperatur (vor Ort) | °C | **15** | | | | - |
| **Sensorische Untersuchungen** | | | | | | |
| Geruch (vor Ort) | | **geruchlos** | | | 2) | ÖNORM M 6620 : 2012-12 |
| Geschmack organoleptisch (vor Ort) | | **geschmacklos** | | | 2) | ÖNORM M 6620 : 2012-12 |
| Färbung (vor Ort) | | **farblos, klar, ohne Bodensatz** | | | 2) | ÖNORM M 6620 : 2012-12 |
| **Mikrobiologische Parameter** | | | | | | |
| Koloniezahl bei 22°C | KBE/ml | **8** | 0 | | 100 | EN ISO 6222 : 1999-05 |
| Koloniezahl bei 37°C | KBE/ml | **0** | 0 | | 20 | EN ISO 6222 : 1999-05 |
| Coliforme Bakterien | KBE/100ml | **0** | 0 | | 0 | EN ISO 9308-1 : 2017-01 |
| E. coli | KBE/100ml | **0** | 0 | 0 | | EN ISO 9308-1 : 2017-01 |
| Intestinale Enterokokken | KBE/100ml | **0** | 0 | 0 | | EN ISO 7899-2 : 2000-04 |
| **Physikalische Parameter** | | | | | | |
| Wassertemperatur (vor Ort) | °C | **15,8** | 0 | | 25 39) | DIN 38404-4 : 1976-12 |
| Leitfähigkeit bei 20 °C (vor Ort) | µS/cm | **237** | 5 | | 2500 | EN 27888 : 1993-09 |
| pH-Wert (vor Ort) | | **7,9** | 0 | | 6,5 - 9,5 38) | EN ISO 10523 : 2012-02 |

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemäß EN ISO/IEC 17025:2017 akkreditiert. Ausschließlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.



Landgericht Wels
FN: 207 355 i
Ust./VAT-ID-Nr.:
AT U 519 84 303

Geschäftsführer
Dr. Paul Wimmer
Manfred Gattringer
Dr. Stephanie Nagorny

Akkreditierung Austria 0105 ISO/IEC 17025 T

# AGROLAB Austria GmbH

Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen, Austria
Tel.: +43 (0)7247/21000-0, Fax: +43 (0)7247/21000-50
eMail: office@agrolab.at www.agrolab.at


AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

| | |
|---|---|
| Datum | 16.09.2026 |
| Kundennr. | 1002245 |

**PRÜFBERICHT**

| | |
|---|---|
| Auftrag | **771474** Herbstuntersuchung |
| Analysennr. | **389529** Trinkwasser |

*18) Das Wasser sollte nicht korrosiv sein. Bei Wasser, das bestimmt ist in Flaschen in Verkehr gebracht zu werden, darf der pH-Wert am Punkt der Abfüllung bis zu 4,5 betragen. Ist dieses Wasser von Natur aus kohlensäurehältig oder ist es mit Kohlensäure versetzt, kann der Mindestwert niedriger sein.*
*2) Für den Verbraucher annehmbar und ohne anormale Veränderung*
*39) Dieser Richtwert gilt nicht für Warmwasser aus TWE Anlagen*
*TrinkwV: Trinkwasserverordnung BGBl II 304/2001*

*TWV 304/2001 Parameterwerte: Trinkwasserverordnung BGBl. II Nr. 304/2001 idgF*
**Die Probenahme erfolgte gemäß: EN ISO 19458 : 2006-08**

## Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges - eingehalten.

*Beginn der Prüfungen: 07.09.2026*
*Ende der Prüfungen: 11.09.2026*

*Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Gegenstände. In Fällen, wo das Prüflabor nicht für die Probenahme verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse für die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht für die vom Kunden bereitgestellten Informationen verantwortlich. Die ggf. im vorliegenden Prüfbericht dargestellten Kundeninformationen unterliegen nicht der Akkreditierung des Laboratoriums und können sich auf die Validität der Prüfergebnisse auswirken. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig.*
*Bei der Konformitätsbewertung wird als Entscheidungsregel der diskrete Ansatz angewendet (Messunsicherheiten werden nicht berücksichtigt), soweit durch entsprechende gesetzliche oder normative Grundlagen bzw. durch den Kunden nichts anderes festgelegt wurde.*

**AGROLAB Austria Herr Mag. Haginger, Tel. 07247/21000-0**
**Zeichnungsberechtigter Sachbearbeiter**

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemäß EN ISO/IEC 17025:2017 akkreditiert. Ausschließlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.